

Laboratory approved by the Ministry for the Interior

JO of February 10, 2007

OFFICIAL REPORT OF CLASSIFICATION OF FIRE PERFORMANCE

Of A MATERIAL ENVISAGED IN ARTICLE 5

DECREE OF November 21, 2002

**N° CM - 13 - P - 052**

**et 1 annexe de 4 pages.**

Page 1

Valid 5 years as from lundi 7 octobre 2013

**Material presents by :** **PONGS® Technical Textiles GmbH**

Bahnhofstr. 21

07919 MUHLTROFF

**Trade mark:** **DIRECTTEX® SOFTIMAGE CREASELESS art Nr. 599 220 129**

**Summary description**

**Kind** knitted fabric

**Composition** 100% polyester

**Mass per unit area** appr. 195 g/m<sup>2</sup> ± 5%

**Color** white (blanc)

**Treatments** inkjet-coating

**Nature of the test :** Electrical burner test  
Flame persistence flame  
Dripping test

**Classification :** **M1**

**Observations :** /

**Durability of the classification (Article 5 de l'annexe 2)** Not limited

**Usual term** Coating of tended walls, net curtain, curtains,...

**Cleaning conditions** Recommendation of Customer

**Taking into account the criteria resulting from the tests annexed described in the test report N° 367130699**


This official report attests only characteristics of the sample submitted for testing and does not prejudice similar characteristics of products. It thus does not constitute a certification of products within the meaning of the L.115-27 article of the code of the consumption and the law of June 3rd, 1994.

NOTE: The integral reproductions and by photocopy of this official report of classification are only authorized or the official report unit of classification and report of annexed test.

**“Valid for any application for which the product is not subjected to mark CE**

**“Not legally acceptable for any use under the pretence of the article AM 18 (Decree of March 6th, 2006)”**

Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu



Clotilde ETIEMVRE

Paris, le vendredi 11 octobre 2013

Only the french version remains valide

Responsable Technique du Laboratoire

Feu  
du Pôle Ameublement

Clémence RAWAS



Laboratoire agréé par le Ministère de l'Intérieur et de l'Aménagement du Territoire

JO du 10 février 2007

PROCES-VERBAL DE CLASSEMENT DE REACTION AU FEU  
D'UN MATERIAU PREVU A L'ARTICLE 5  
DE L'ARRETE DU 21 NOVEMBRE 2002

Page 1

**N° CM - 13 - P - 052**

et 1 annexe de 4 pages.

Valable 5 ans à compter du lundi 7 octobre 2013

Matériau présenté par : **PONGS® Technical Textiles GmbH**

Bahnhofstr. 21

07919 MUHLTROFF

Marque commerciale : **DIRECTTEX® SOFTIMAGE CREASELESS art Nr. 599 220 129**

Description sommaire:

Type knitted fabric

Composition 100% polyester

Masse surfacique appr. 195 g/m<sup>2</sup> ± 5%

Coloris white (blanc)

Traitements subis inkjet-coating

Nature de l'essai : Essai au brûleur électrique  
Essai de persistance de flamme  
Essai de gouttesClassement : **M1**

Observations : /

Durabilité du classement (l'annexe 22) : Non limitée a priori

Usage : Revêtement de murs tendus, voilage, rideaux, ... Conditions d'entretien : selon préconisation du client

Compte tenu des critères résultant des essais annexés décrits dans le rapport d'essai N° 367130699

Ce procès-verbal atteste uniquement des caractéristiques de l'échantillon soumis aux essais et ne préjuge pas des caractéristiques de produits similaires. Il ne constitue donc pas une certification de produits au sens de l'article L.115-27 du code de la consommation et de la loi du 3 juin 1994.

NOTA : Seules sont autorisées les reproductions intégrales et par photocopies du présent procès-verbal de classement ou de l'ensemble du procès-verbal de classement et rapport(s) d'essais annexé(s).

**"Valable pour toute application pour laquelle le produit n'est pas soumis au marquage CE"****"Non valable pour toute application couverte par l'article AM 18 (Arrêté du 6 mars 2006)"**Technicienne d'essais  
du Laboratoire Feu

Clotilde ETIEMVRE

Paris, le vendredi 11 octobre 2013

Responsable Technique du Laboratoire  
Feu

du Pôle Ameublement



Clémence RAWAS